

NOTIFICAÇÃO

LOCAL/PRÉDIO - Rua Central de Olival, n.º 184 - Olival

Na vistoria realizada à unidade industrial identificada em referência em 25/07/2019, pudemos constatar o incumprimento do Regulamento nº 143/2018 que regula os Sistemas Públicos e Prediais de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais do Município de Vila Nova de Gaia, publicado na Série II - DRE de 06/03/2018.

Termos em que se informa V. Exas. de que deverão promover as seguintes diligências necessárias para regularizar a situação, no prazo de 15 dias, sob pena da aplicação das contraordenações e coimas aplicáveis.



Situação irregular verificada	Norma violada	Medidas a Implementar
<input type="checkbox"/> Falta de Autorização de Descarga de Águas Residuais de estabelecimentos Industriais e Similares	art.º 17, nº 1 alínea a) e art.º 86º e 89º	Submeter o Pedido de Autorização de Descarga
<input type="checkbox"/> Falta medidor de caudal de águas residuais rejeitadas, em estabelecimentos com captações próprias de água ou outras origens de água	art.º 17, nº 1 alínea a) e art.º 92º	Pedido de aprovação da metodologia e modelo de caudalímetro proposto
X Falta de pré-tratamento/Tratamento inadequado das águas residuais industriais e similares	art.º 87	Submeter pedido de aprovação do sistema de pré-tratamento que se propõe instalar, juntando memória descritiva e respetivos desenhos
<input type="checkbox"/> Falta de realização ou comunicação do auto controlo com a periodicidade definida na autorização de descarga	art.º 93	Envio dos resultados do auto controlo em falta ou evidência da realização de controlo analítico
<input type="checkbox"/> Falta de evidência de recolha dos resíduos de separadores de gorduras/separadores de hidrocarbonetos por operadores licenciados	art.º 88 e art.º 93	Apresentar evidência da recolha e encaminhamento dos resíduos por operador licenciado
<input type="checkbox"/> Descarga de água residual em linha de água	Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro	Apresentar memória justificativa com as possíveis causas da ocorrência e medidas de prevenção a implementar, ou já implementadas